



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777

e-pasts: pasts@olaine.lv, www.olaine.lv

Olainē

14.07.2021. Nr. ONP/8.34./21/4299-ND

Uz 22.04.2021 Nr. ---

Komutators KDS

kds.komutators@gmail.com

Par novadgrāvi

Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), pēc sniegtās starp atbildes no 21.05.2021 Nr. ONP/1.8./21/2985-ND uz KDS Komutators (turpmāk - KDS) 22.04.2020. rakstu, iepazīstoties ar KDS rakstam pievienotajiem materiāliem secina sekojošo:

1. KDS pasūtītā meliorācijas sistēmas tehniskā stāvokļa apsekojuma mērķis ir veikt priekšizpēti iespējamai grāvju aizstāšanai ar slēgtiem drenāžas kolektoriem. Pašvaldībai iesūtītajā apsekojuma daļā, tas nav tieši norādīts, taču pēc apsekojuma noslēdzošajā daļā apkopotas informācijas un ieteikumiem, secināms, ka apsekojuma mērķis ir bijis veikt priekšizpēti iespējamai grāvju aizstāšanai ar slēgtiem drenāžas kolektoriem – veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi.
2. KDS pasūtītajā meliorācijas sistēmas tehniskā stāvokļa apsekojumā veikts meliorācijas sistēmas būvju apsekojums, uzmērot būvju “ieplūdes” un “izplūdes” atzīmes LAS-2000,5 augstumu sistēmā, fiksēts caurteku diametrs, garums un pieņemtais būves numurs;
3. No veiktajiem uzmērījumiem nav skaidri saprotams, vai ir veikts teknes uzmērījums vai caurtekas augšdaļas uzmērījums;
4. Pieņemot, ka veikts caurtekas teknes uzmērījums skaidri saprotams, ka kooperatīva teritorijā esošajā koplietošanas meliorācijas sistēmā iebūvētās būves – caurtekas ir ar neatbilstošām teknes atzīmēm, iebūvētas ar pretkritumu un ar savstarpēji nesaskaņotām augstuma atzīmēm. Izpētot teknes atzīmes caurtekām, secināms, dēļ caurteku B-5 līdz B-50 neatbilstošajām augstuma atzīmēm, šobrīd kooperatīva teritorijā esošajos grāvjos izveidots ūdens uzstādinājums aptuveni 40-50cm.
5. Meliorācijas sistēmas plānā uzradīti trīs kolektori K-1, K-2 un K-3 kuriem nav uzradīts diametrs un iebūves dziļums.
6. Situācijā, ja tiek veikta visas KDS Komutators meliorācijas sistēmas atjaunošana to padziļinot, B-3 caurteku iespējams iebūvēt aptuveni par 25-30 cm dziļāk, pārbūvējot arī caurtekas B-2 un B-1, kas atrodas Ķekavas novadā.

Informējam, ka būves B-3 remonta laikā, nomainīta veca sabrukušā caurteka, kura sastāvēja no divām dažāda diametra betona caurulēm 0,3m un 0,5m diametrā, kuras bija novietotas viena virs otras un nenodrošināja ūdens noteci. Veicot remontu jaunā caurtekas caurule izvēlēta ar lielāku diametru d800 atbilstoši LBN 224-15. Remontdarbu mērķis bija atjaunot esošās caurtekas caurteci, tāpēc izbūve tika veikta vadoties no situācijas dabā un esošās caurtekas augstuma atzīmēm. Caurtekas remonta darbu veicējs, pēc Pašvaldības pieprasījuma veica caurtekas augstuma atzīmju kontrolmērījumus un pēc kontrolmērījumu veikšanas secināja, ka KDS

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

pasūtītajā apsekojumā, caurtekas ieteces galā uzmērīta nevis caurtekas tekne, bet caurtekas uzmavas daļa. Veicot mērījumu pēc caurtekas augšdaļas, caurtekas kritums noteikts 6,1 ‰, kas ir virs minimāli noteiktajām 5 ‰.

Olaines novada pašvaldība aicina KDS pieņemt lēmumu par kooperatīva teritorijā esošās meliorācijas sistēmas vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas izstrādi, iekļaujot dokumentācijā minimāli nepieciešamo informāciju lai veiktu pareizu sistēmas atjaunošanu – grāvju garenprofilus un minimāli nepieciešamo informāciju korektu caurteku diametru noteikšanai vai arī izstrādāt būvprojekta dokumentāciju iepriekš iecerētajai meliorācijas sistēmas aizstāšanu ar drenāžas kolektoriem.

Pēc vienas vai otras dokumentācijas izstrādes un būvdarbu izmaksu noteikšanas, aicinām KDS izvērtēt iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu darbu veikšanai, iesniedzot līdzfinansējuma projektu saskaņā ar pašvaldības noteikumiem "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība piešķir finansējumu dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai".

Izpilddirektora vietnieks

Kristīne Matuzone

Šarkovskis
20141670
andis.sarkovskis@olaine.lv



Izveido e-adresi un sazinies ātrāk un drošāk!

Zvani 66954899, 67502757, un Tev palīdzēs izveidot e-adresi.